

| | |
|---|--|
| Jurisprudence du 20/09/2010 | <p>Protection de type ESFR et obstacle continu < 0,60 m</p> <p>Protection de type ESFR : espacement des sprinkleurs (cf § 17.2.2)</p> <p>Protection de type ESFR : catégorie de risques pour le stockage des pneumatiques</p> <p>Protection de type ESFR : poutres et retombées sous toiture</p> <p>Protection de type traditionnel : poutres d'une largeur supérieure à 0,60m</p> <p>Domaine d'emploi des canalisations en PP R-FS</p> <p>Liquides inflammables</p> <p>Source d'eau de type C</p> |
| Jurisprudence du 01/02/2010 | <p>Poste à préaction de type C</p> <p>Têtes CMSA K : 19,9</p> <p>Précisions apportées au tableau 13.3.2</p> <p>ESFR et stockage de type ST1</p> |
| Jurisprudence du 07/05/2009 | <p>Combinaison des sources d'eau pour des systèmes mixtes (ESFR et traditionnel)</p> <p>ESFR et Glycol</p> <p>Pétrole lampant (modification à apporter par rapport à l'édition 07.2008.0 et 07.2008.1</p> <p>ESFR et stockage de palettes bois dans les bâtiments d'une hauteur maximale au faitage de 13,70m</p> |
| Jurisprudence du 06/03/2009 | Règle APSAD R1 Edition 07.2008.1 (mars 2009) |
| Jurisprudence du 15/02/2008 | <p>Montage d'électro-stop sur pompe à injection de marque "Stanadyne"</p> <p>Plastiques non expansés exposés et ESFR</p> <p>Stockage de pneumatiques</p> <p>Ilotages et ESFR</p> |
| Jurisprudence du 27/09/2007 | Dimensionnement du volume des réserves d'eau des sources "B" |
| Jurisprudence du 10/07/2007 | <p>Utilisation de sprinkleurs ESFR K17 et K22 (K242 et 322 en métrique)</p> <p>Application conjointe de la règle APSAD R1 et la norme NF EN 12 845 au regard de la vitesse de l'eau dans les réseaux</p> |
| Jurisprudence du 08/01/2007 | Jurisprudence relative à l'application conjointe de la règle APSAD R1 et de la norme NF EN 12 845 |
| Jurisprudence du 29/09/2006 | <p>Modification de la nouvelle fiche contact ESFR</p> <p>Adaptation des armoires de commande des groupes de pompage</p> <p>Coefficient K des chandelles sèches : information</p> |
| Jurisprudence du 03/07/2006 | <p>Remise en conformité trentenaire des systèmes sprinkleurs</p> <p>Rainurage des coudes interdit : RAPPEL</p> <p>Sprinkleurs grosses gouttes K17 (K : 242) : température de fonctionnement</p> |
| Jurisprudence du 13/04/2006 | Note d'information relative à l'application de la norme NF EN 12 845 |
| Jurisprudence du 17/02/2006 | Nouvelle fiche contact ESFR |
| Jurisprudence du 10/01/2006 | <p>Sprinkleurs debout sur des antennes de diamètre DN 65 et plus</p> <p>Nouvelles exigences pour application conjointe de la norme NF EN 12 845 et de la règle APSAD R1</p> <p>Protection sprinkleurs des chaufferies gaz</p> <p>Classement des caisses en plastique : précision de la jurisprudence du 9 février 2005</p> <p>ESFR et Glycol : utilisation d'ESFR K 360 (K 25)</p> <p>Alarmes et report des alarmes : rappel des différents cas de figure</p> <p>Utilisation des tuyauteries flexibles en INOX : info</p> <p>Intervention sur les systèmes réalisés par un autre installateur</p> <p>Maîtrise de la sous-traitance</p> <p>Calculs hydrauliques : rappel concernant la surface maxi couverte par sprinkleur</p> |

| | |
|---|--|
| Jurisprudence du 26/05/2005 | Annule et remplace le courrier de jurisprudence du 16 mai 2005 (erreur dans tableau T17.1.3.5 colonne bâtiment 10m70) Marchandises acceptables avec le système ESFR et hauteurs de bâtiment Traitement des caisses plastiques en RTDB4 : cas général |
| Jurisprudence du 22/02/2005 | Respect des épaisseurs de tuyauterie |
| Jurisprudence du 09/02/2005 | Sas d'entrée et auvents décoratifs Réserve d'eau glycolée (article 7.6.1 de la règle R1) Chambres froides négatives Liquides inflammables et boîtiers aérosols Certificat N1 et assureur non membre de la FFSA ou du GEMA Caisse en plastique : classement RTDB4 |
| Jurisprudence du 18/08/2004 | Protection des caissons de climatisation Rappels concernant l'interprétation de la règle APSAD R1 |
| Jurisprudence du 19/05/2004 | Utilisation de tubes et canalisations en acier selon les normes DIN Utilisation de sprinkleurs grosses gouttes K17 (K = 242 en métrique) Limitation de la vitesse de soufflage dans les zones protégées par des sprinkleurs de type grosses gouttes : nouvelle exigence de la règle Classement des pneumatiques : modification du classement Bobines de papier de grammage moyen et ESFR |
| Jurisprudence du 23/02/2004 | Note d'information concernant l'utilisation des chandelles sèches |
| Jurisprudence du 19/02/2004 | Nouvelle édition de la règle APSAD R1 : intégration des jurisprudences Protection d'angle en polystyrène expansé et ESFR Protection des stockages de liquides inflammables et de boîtiers aérosols |